



Este año se dio inicio al **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO PARA REGULADORAS DE PRESIÓN**, ubicadas en diferentes sectores de la Ciudad de Pereira.

**Total de reguladoras: 84**



El martes 23 de abril de 2014 se realizó revisión interna detallada de la Reguladora de Presión del sector 2.03 correspondiente al Barrio San Judas y El Bosque; la cual se le hizo inspección y mantenimiento, puesto que está en funcionamiento alrededor de 8 años.



El 9 de abril de 2014, se entra en servicio nuevamente el Tanque Naranjito, el cual presta el servicio de Acueducto a 14.000 usuarios. De igual manera, empezó el funcionamiento de la nueva reguladora de presión, instalada a mediados del 2012, mejorando el servicio y regulando la presión a más de 1.500 usuarios, directamente desde la Red Matriz, Expresa Sur, en la parte alta de Villa Navarra, Villa de Leyva y Porto Alegre.



El Tanque Naranjito se encontraba fuera de servicio, puesto que se estaban haciendo modificaciones en el trazado de las Expresa Sur por la Urbanización Villa Verde, donde se trasladaron 250 m de tubería de 12" en HD y se empalmaron redes de tuberías de 12", además algunos sectores aledaños al tanque se encontraban por encima de la cota de servicio.



Se realizó instalación de la Tercera Estación Reguladora de Control Dinámico de Presión por Demanda, frente al Hotel Movich (Cra. 13 con Calle 16).

Para la instalación del equipo se contó con mano de obra del apoyo de contratos para lo concerniente a obra civil.



El 26 de marzo de 2014, se efectuó cambio de válvula de 12" por mantenimiento correctivo en el Parque Industrial.

Se programó 6 horas de suspensión del servicio de Acueducto, la instalación se realizó mediante uniones de electro fusión para tuberías de 12".